

## Акт осмотра

г.Сочи

«25» мая 2017 года

**Объект:** *СТК «Горная карусель» на отметке плюс 540 и 960 метров над уровнем моря, включая инженерные сети, технические сооружения, здания и прилегающие к ним территории, расположенного по адресу: РФ, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, северный склон хребта Аибга.*

**Подобъект:** Гостиница –Горки Плаза Вест (36)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что произведен комиссионный осмотр уличных террас отеля «Горки Плаза Вест».

**В результате совместного осмотра выявлено:**

- Отслоение плитки, трещины;
- Имеется контр уклон к ливневым трапам;
- Трапы ливневой канализации выполнены с зауженным диаметром трубы – 30мм;
- Отсутствует подогрев трапов.

**Мероприятия, назначенные по результатам осмотра:**

- Выполнить разуклонку террас;
- Выполнить гидроизоляцию террас с заходом на стену и парапет;
- Заменить существующие трапы с использованием трубы водоотведения не менее  $d=100$  мм;
- Произвести замену напольного покрытия;
- Смонтировать подогрев ливневой канализации.

**Площади террас:** 7-й этаж - 55 м. кв., 6-й этаж – 128 м. кв., 5-й этаж - 53 м. кв., 4-й этаж - 58 м. кв., 3 -й этаж - 210 м. кв.

**Приложение:**

- фотоматериалы на 5 стр. в 1 экз.

**Представители комиссии:**

Ведущий специалист эксплуатации

зданий и сооружений НАО Красная Поляна


К. Г. Шубин

Технический директор «Интерстейт»


А. Ф. Бузмаков

Главный механик Отеля “Плаза”


А. Г. Павлов




3-й этаж



3-й этаж



4-й этаж




• 4-й этаж




5-й этаж



5-й этаж



6-й этаж



7-й этаж



7-й этаж