

Акт осмотра

г.Сочи

«25» мая 2017 года

Объект: *СТК «Горная карусель» на отметке плюс 540 и 960 метров над уровнем моря, включая инженерные сети, технические сооружения, здания и прилегающие к ним территории, расположенного по адресу: РФ, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, северный склон хребта Аибга.*

Подобъект: Гостиница –Горки Плаза Ист (39)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что произведен комиссионный осмотр уличных террас отеля «Горки Плаза Ист».

В результате совместного осмотра выявлено:

- Отслоение плитки, трещины;
- Имеется контр уклон к ливневым трапам;
- Трапы ливневой канализации выполнены с зауженным диаметром трубы – 30мм;
- Отсутствует подогрев трапов.

Мероприятия, назначенные по результатам осмотра:

- Выполнить разуклонку террас;
- Выполнить гидроизоляцию террас с заходом на стену и парапет;
- Заменить существующие трапы с использованием трубы водоотведения не менее $d=100$ мм;
- Произвести замену напольного покрытия;
- Смонтировать подогрев ливневой канализации.

Площади террас: 7-й этаж - 55 м. кв., 6-й этаж – 128 м. кв., 5-й этаж - 60 м. кв., 4-й этаж - 48 м. кв., 3 -й этаж - 210 м. кв.

Приложение:

- фотоматериалы на 5 стр. в 1 экз.

Представители комиссии:

Ведущий специалист эксплуатации

зданий и сооружений НАО Красная Поляна

К. Г. Шубин

Технический директор «Интерстейт»

А. Ф. Бузмаков

Главный механик Отеля «Плаза»

А. Г. Павлов



3-й этаж



3-й этаж




4-й этаж



5-й этаж



5-й этаж



6-й этаж



7-й этаж