

**Протокол рассмотрения заявок
на участие в тендере**

**ЛОТ 54-19 Т «Услуги по разработке, изготовлению и монтажу планов эвакуации людей
из здания при пожаре»**

«23» июля 2019г.

г. Сочи

1. Закупка осуществляется заказчиком:

Непубличное акционерное общество «Красная поляна» (НАО «Красная поляна»).
Юридический адрес: 354000, г. Сочи, ул. Северная 14А. Адрес электронной почты: zakupki@karousel.ru. Место нахождения: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район с. Эстосадок, наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2. Контактный телефон: 8 (928) 233-19-49.

2. Место и время рассмотрения заявок на участие в тендере: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район с. Эстосадок, наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2. «23» июля 2019 года, 14:00 часов.

3. Наименование закупки (предмет договора): «Услуги по разработке, изготовлению и монтажу планов эвакуации людей из здания при пожаре».

Тендерная документация размещена «09» июля 2019 года на официальном сайте Заказчика в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» ((<http://www.tender.gorkygorod.ru/>) (далее – сайт Заказчика).

4. Существенные условия договора:

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):

Цена с НДС (20%), рублей	Цена без учета НДС, рублей (для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС)
4 419 000,00	3 682 500,00

Порядок формирования цены договора (цены лота): в соответствии с условиями проекта договора.

Место выполнения работ, поставки товара, оказания услуг: 354392, Россия, Краснодарский край, Адлерский район, п. Эсто-Садок, Спортивно-туристический комплекс «Горная Карусель».

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: в соответствии с частью 5 тендерной документации («Техническая часть»).

Сроки исполнения договора:

-сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями договора (часть 4 тендерной документации).

- сроки и порядок оплаты товара, работы, услуг: в соответствии с условиями договора (часть 4 тендерной документации).

4.1. Обеспечение заявки на участие в закупке не установлено.

5. Состав комиссии по закупкам определен приказом от 29.05.2018г. №236-ОД «Об утверждении составов комиссий по закупкам НАО «Красная поляна». На процедуре вскрытия конвертов присутствуют «6» (шесть) членов комиссии из 6 (шести). Комиссия правомочна.

6. Общее количество заявок на участие в тендере - 3 (три). Сведения и документы в отношении заявок на участие в тендере оглашены на процедуре вскрытия конвертов и указаны в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере от «22» июля 2019г.

7. Комиссией рассмотрены с учетом экспертного заключения профильных специалистов поданные заявки на участие в тендере на соответствие требованиям к заявке и к участнику закупки, установленным тендерной документацией:

Рег. номер заявки	Участник закупки	Результаты рассмотрения
-------------------	------------------	-------------------------

1	ООО «ПРОМТРЕЙДИНГ» Юридический адрес: 424037, Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола, ул. Пролетарская, д. 39 Почтовый адрес: 424037, Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола, ул. Пролетарская, д. 39	1. Заявка на участие не соответствует требованиям тендерной документации, а именно: 1.1 Согласно требованиям тендерной документации исполнитель должен предоставить на рассмотрение образцы планов эвакуации, изготовленные в соответствии с требованиями, аналогичными требованиям настоящего технического задания: - 1 образец этажного плана эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009; - 1 образец номерного плана эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009. В нарушение данных требований, в составе заявки участником закупки представлены образцы планов эвакуации не соответствующие требованиям, установленным тендерной документацией, а именно: - планы изготовлены из фотолюминесцентной пленки марки ФП 24 которая имеет фотометрические характеристики по ГОСТ с оговоркой «только при условии нанесения пленки на белую поверхность»; - Локальный план «Новотель Аэропорт Шереметьево»: - шрифт менее 3 мм (п. 6.2.9. ГОСТ Р 12.2.149-2009, пп. 2 п. 7 Технического задания); - не все надписи и графические изображения на плане черного цвета (п. 6.2.9. ГОСТ Р 12.2.149-2009, пп. 2 п. 7 Технического задания); - ввиду нанесения на размер 400 x 300 плана всего этажа является этажным планом, а не локальным (п. 6.2.1., 6.2.4. ГОСТ Р 12.2.149-2009, пп. 1 п. 7 Технического задания). - Локальный план эвакуации из ложи 318 стадиона «Ростов-Арена»: - шрифт имеет различный размер (п. 6.2.9. ГОСТ Р 12.2.149-2009, пп. 2 п. 7 Технического задания); - не все надписи и графические изображения на плане черного цвета (п. 6.2.9. ГОСТ Р 12.2.149-2009, пп. 2 п. 7 Технического задания); - фотометрические характеристики не соответствуют ГОСТ Р 12.2.149-2009, а именно: - яркость свечения через 10 мин после отключения источников освещения - 200 - 230 мкд/м²; - яркость свечения через 60 мин после отключения источников освещения - 25 - 35 мкд/м² (п. 8.4.1. ГОСТ Р 12.2.149-2009, пп. 2 п. 7 Технического задания); - знак «выход для инвалидов на креслах-колясках» не соответствует ГОСТ Р 12.2.149-2009 (пп. 2 п. 7 Технического задания); - не отображен общий план здания(этажа) с обозначением на нем части здания, к которой относится данный локальный план(п. 6.2.3. ГОСТ Р 12.2.149-2009, пп. 2 п. 7 Технического задания). - План эвакуации из здания библиотеки: - не все надписи и графические изображения на плане черного цвета (п. 6.2.9. ГОСТ Р 12.2.149-2009, пп. 2 п. 7 Технического задания); - фотометрические характеристики не соответствуют ГОСТ Р 12.2.149-2009, а именно: - яркость свечения через 10 мин после отключения источников освещения - 200 - 230 мкд/м²; - яркость свечения через 60 мин после отключения источников освещения - 25 - 35 мкд/м² (п. 8.4.1. ГОСТ Р 12.2.149-2009, пп. 2 п. 7 Технического задания). - План эвакуации из стадиона «Ростов-Арена»: - шрифт имеет различный размер (п. 6.2.9. ГОСТ Р
---	--	---

		12.2.149-2009, пп. 2 п. 7 Технического задания); - не все надписи и графические изображения на плане черного цвета (п. 6.2.9. ГОСТ Р 12.2.149-2009, пп. 2 п. 7 Технического задания); - фотометрические характеристики не соответствуют ГОСТ Р 12.2.149-2009, а именно: - яркость свечения через 10 мин после отключения источников освещения - 200 - 230 мкд/м²; - яркость свечения через 60 мин после отключения источников освещения - 25 - 35 мкд/м² (п. 8.4.1. ГОСТ Р 12.2.149-2009, пп. 2 п. 7 Технического задания); - знак «выход для инвалидов на креслах-колясках» не соответствует ГОСТ Р 12.2.149-2009(п. 6.2.9. ГОСТ Р 12.2.149-2009); - общий план здания обозначен различными цветами и не сориентирован относительно отображаемой секции(п. 6.2.9. ГОСТ Р 12.2.149-2009, пп. 2 п. 7 Технического задания). Требование предусмотрено п.п. 1 и 2 пункта 7 Технического задания (ч. 5 тендерной документации «Техническая часть»). 2. Участник закупки соответствует требованиям законодательства, тендерной документации, в том числе не числится в реестре недобросовестных поставщиков.
2	ООО «Инженерно-технический центр «Пожэксперт» Юридический адрес: 354054, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ворошиловская, д. 8, оф. 2 Почтовый адрес: 354054, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ворошиловская, д. 8, оф. 2	1. Заявка на участие не соответствует требованиям тендерной документации, а именно: 1.1. Согласно требованиям тендерной документации исполнитель должен предоставить на рассмотрение образцы планов эвакуации, изготовленные в соответствии с требованиями, аналогичными требованиям настоящего технического задания: - 1 образец этажного плана эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009; - 1 образец номерного плана эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009. В нарушение данных требований, в составе заявки участником закупки не предоставлены на рассмотрение образцы планов эвакуации, изготовленные в соответствии с требованиями, аналогичными требованиям технического задания: - 1 образец этажного плана эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009; - 1 образец номерного плана эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009. Требование предусмотрено п.п. 3 пункта 5 Технического задания (ч. 5 тендерной документации «Техническая часть»). 1.2. Согласно требованиям тендерной документации, изменение форм документов (ч. 3 Тендерной документации «Формы для заполнения участниками тендера»), входящих в состав заявки, добавление или удаление пунктов, подпунктов, граф, столбцов не допускается, формы должны быть заполнены по всем пунктам. Несоблюдение указанных требований влечет за собой отказ в допуске к участию в тендере. В нарушение данных требований, участником закупки изменена таблица в п.п. 1 п. 2.1.1. заявки на участие в тендере (форма 1 части 3 тендерной документации («Формы для заполнения участниками тендера»), а именно: из позиции удалено требуемое количество товара, при этом предложено количество товара не соответствующее требованиям заказчика. Требование предусмотрено пунктом 7 Технического задания (ч. 5 тендерной документации «Техническая часть»); п.п. 1 п. 2.1.1. заявки на участие в тендере (форма 1 части 3

		тендерной документации («Формы для заполнения участниками тендера»); п. 3.6.7. раздела 3.6. части 1 тендерной документации (Инструкция участникам закупки).
		2. Участник закупки соответствует требованиям законодательства, тендерной документации, в том числе не числится в реестре недобросовестных поставщиков.
3	ООО «Югпожтехаудит» Юридический адрес: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Урусова, д. 128 Почтовый адрес: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Урусова, д. 128	1. Заявка на участие не соответствует требованиям тендерной документации, а именно: 1.1. Согласно требованиям тендерной документации исполнитель должен предоставить на рассмотрение образцы планов эвакуации, изготовленные в соответствии с требованиями, аналогичными требованиям настоящего технического задания: - 1 образец этажного плана эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009; - 1 образец номерного плана эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009. В нарушение данных требований, в составе заявки участником закупки не предоставлены на рассмотрение образцы планов эвакуации, изготовленные в соответствии с требованиями, аналогичными требованиям технического задания: - 1 образец этажного плана эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009; - 1 образец номерного плана эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009. Требование предусмотрено п.п. 3 пункта 5 Технического задания (ч. 5 тендерной документации «Техническая часть»).
		2. Участник закупки соответствует требованиям законодательства, тендерной документации, в том числе не числится в реестре недобросовестных поставщиков.

8. Решение комиссии по закупкам: по итогам рассмотрения заявок, руководствуясь Положением о закупке товаров, работ, услуг НАО «Красная поляна» (далее – Положение о закупке), путем голосования приняты следующие решения:

8.1. Отказать в допуске к участию в тендере ООО «ПРОМТРЕЙДИНГ», ООО «Инженерно – технический центр «Пожэксперт», ООО «Югпожтехаудит». Решение принято единогласно.



8.2. В связи с тем что, к участию в процедуре не допущен ни один участник, на основании Положения о закупке комиссией принято решение - признать несостоявшимся тендер по ЛОТу 54-19 Т «Услуги по разработке, изготовлению и монтажу планов эвакуации людей из здания при пожаре».

9. Заседание комиссии окончено «23» июля 2019 года 15:00 часов по московскому времени.

10. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на процедуре членами комиссии по закупкам.

11. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Заказчика и хранению в течение 5-ти лет со дня проведения тендера.

Подписи присутствующих на заседании членов комиссии:

Председатель комиссии		Корнийко Н.А.
Заместитель председателя комиссии		Яковлев К.Ю.
Члены комиссии		Мажаров П.В.
		Миннибаев Д.Р.
		Ангелатос В.Е.
Секретарь комиссии		Рындина А.С.

Протокол подписан
«29» июля 2019г.